



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE22.5610X

产品名称

Name of Product

型号及规格

Type of Product

防爆标志

Marking

技术文件

Technical Documents

图 号

Drawing No.

备 注

Note (s)

工业及商业用途点型可燃气体探测器

GTY-WANLIN-380

Ex db II C T6 Gb

Q/WL 001-2022

WL-ZZ01

1. 额定电压: AC220V。
2. 额定电流: <0.3A。
3. 使用环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$ 。
4. 外壳防护等级: IP54。
5. 须配套与此产品防爆等级适用的并取得强制性认证的引入装置。
6. 关联检验报告: J2215610。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.2-2021

发 给: 万霖消防技术有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2027-11-22

Date of Expire:

发证日期: 2022-11-22

Date of Issue:

印章

Seal

主任
Director

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>